

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY ULICY BLUSZCZOWEJ W AUGUSTOWIE".**

**BURMISTRZ
MIASTA AUGUSTOWA**

Nasz znak: GKRIOS.7021.1.04.14.AW

Data: 20.03.2014r.

Urząd Miejski w Augustowie określa dane techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Bluszczowej w Augustowie:

1. Odprowadzenie wód deszczowych i włączenie projektowanej sieci do istniejącego kanału deszczowego z rur żelbetowych ϕ 600 na działce geodezyjnej nr 4483/2 i 4560/17.
2. Włączenie do istniejącego kanału deszczowego ϕ 600 poprzez projektowaną studnię rewizyjną betonową ϕ 1500 o kręgach łączonych na pióro i wpust oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej połączonej z płytą denną, alternatywnie studnia rewizyjna w technologii PCV lub wylewana komora żelbetowa rewizyjna.
3. Średnica projektowanego kanału deszczowego zgodnie z obliczeniami i doborem dla całej zlewni.
4. Zaprojektować kanał deszczowy w technologii rur z tworzyw sztucznych.
5. Na projektowanym wylocie kanału deszczowego do odbiornika należy zamontować kratę zabezpieczającą.
6. Odprowadzenie wód opadowych do odbiornika przez separator substancji ropopochodnych.
7. Odprowadzenie wód opadowych do separatora należy wykonać poprzez zaprojektowany osadnik wstępny - piaskownik.
8. Projekt techniczny odwodnienia należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
9. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Kożuchowski