

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
NA ODCINKU OD ULICY ROSICZKOWEJ DO ULICY ARNIKOWEJ  
W AUGUSTOWIE".**

**BURMISTRZ  
MIASTA AUGUSTOWA**

Nasz znak: GKRIOS.7021.1.01.13.AW

Data: 25.01.2013r.

Urząd Miejski w Augustowie określa dane techniczne wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Rosiczkowej do ulicy Arnikowej w Augustowie:

1. Istniejący kanał deszczowy na odcinku od ulicy Rosiczkowej do ulicy Arnikowej w Augustowie wraz ze studniami rewizyjnymi – do demontażu.
2. Odprowadzenie wód deszczowych i włączenie projektowanej sieci do istniejącego przejścia poprzecznego przez ulicę Arnikową w Augustowie z rur żelbetowych  $\phi$  600.
4. Projektowany kanał deszczowy zaprojektować w technologii rur dwuściennych z tworzywa sztucznego, studnie rewizyjne betonowe  $\phi$  1200 o kręgach łączonych na pióro i wpust oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej połączonej z płytą denną, alternatywnie studnie rewizyjne w technologii PCV,
5. Średnica projektowanego kanału deszczowego zgodnie z obliczeniami i doborem dla całej zlewni.
6. Projekt techniczny odwodnienia ulic należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
7. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

**BURMISTRZ**

mgr Kazimierz Kozuchowski