

Augustów, dnia 21 października 2016 r.

I.7011.37.2016

**BURMISTRZ MIASTA
AUGUSTOWA**

Wszyscy Oferenci którzy pobrali SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych zadania inwestycyjnego „**Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziółowej, ulicy Miętowej i ulicy Rucianej w Augustowie**” (art. 38 ust. 1 i 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami*).

Pytanie nr 1.

Jaka ma być zastosowana bednarka, chodzi o przekrój i wymiar, ponieważ należy uwzględnić rodzaj gruntu. Wiadomo, że przy piaskach musi być większy przekrój, ale powinien wypowiedzieć się Pan Projektant.

Odpowiedź.

Typ bednarki został określony w opisie projektu budowlano-wykonawczego w pkt. 9.2.5 Ochrona Przeciwporażeniowa. („...Wykonać uziomy sztuczne taśmowe bednarką Fe/Zn 25x4 mm układanej we wspólnym wykopie razem z kablami...”)

Pytanie nr 2.

W projekcie zastosowane są latarnie z LEDami, dlatego czy zasadne jest stosowanie kabla 4 x 35 mm², wg naszego doświadczenia przy LEDach stosuje się już wyłącznie przekrój kable YKY 3 x 16 mm². Proszę o opinię Projektanta?

Odpowiedź.

Należy zastosować kable energetyczne zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą oraz przedmiarem robót.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik