

Augustów, dnia 23 marca 2016 r.

ZP.271.5.2017

Wszyscy Oferenci

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych zadania inwestycyjnego „**Budowa ulicy Glinki w Augustowie** (art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytanie nr 1.

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 21.03.2017 „Zastosowany system monitoringu w przepompowniach oznaczonych jako: PKD1, PKD2, PKS musi być w pełni kompatybilny z systemem użytym przez Wodociągi i Kanalizację Miejskie Sp. Z o.o. w Augustowie” W ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców, sugerujemy:

- a) Dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji. Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów.
- b) Dopuszczenie niezależnego/nowego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych pompowni.

Uzasadnienie:

Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów, w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta firmy, która dostarczyła już Inwestorowi istniejący system monitoringu. Dostawca istniejącego systemu monitorowania pracy pompowni, jeżeli ubiega się o pozyskanie zamówienia w bieżącym postępowaniu przetargowym, posiada już na tym etapie przewagę konkurencyjną i może ją wykorzystać przy sprzedaży swych usług firmom dla siebie konkurencyjnym, to zaś stanowi pogwałcenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania oraz Ustawy PZP.

Odpowiedź.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w żadnym miejscu nie określał obowiązku instalowania określonego znakiem towarowym (określonego producenta) systemu monitoringu, wskazał na konieczność wykonania dowolnego systemu i wpięcia go do już istniejącego pod warunkiem jego kompatybilności z już istniejącym. W związku z tym, zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie jedynie szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji.

Zamawiający dopuszczał i dopuszcza instalację nowego (także innego producenta) systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych pompowni. Należy zwrócić uwagę, iż zastosowany system monitoringu musi być kompatybilny z systemem istniejącym w spółce Wodociągi i Kanalizacja Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie.

Obowiązkiem wykonawcy jest dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i informatycznych zapewniających kompatybilność zastosowanego systemu z już istniejącym.

Zamawiający w sekcji 2.7 SIWZ zawarł zapis, zgodnie z którym jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do siwz użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową.

Projektant opisując przedmiot zamówienia kierował się uzasadnionymi potrzebami związanymi w osiągnięciem zakładanych efektów. Wykonawca w każdym przypadku ma prawo - zagwarantowane zapisami sekcji 2.7 SIWZ - na zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, o ile spełnią one wymagane parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji sanitarnej (tj. obliczeniowe punkty współpracy pomp z rurociągami tłoczonymi, określone za pomocą wartości wydajności i wysokości podnoszenia).

BURMISTRZ

Wojciech Walulik