

**WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY
I WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. ROSICZKOWEJ, GORYCZKOWEJ, MIŁKOWEJ I GROSZKOWEJ**

Nasz znak: GKRIOS-7041/4/16/2004

Data: 09.09.2008r.

Urząd Miejski w Augustowie podaje warunki techniczne przebudowy i wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej i Groszkowej:

1). Kanał deszczowy w ulicy Rosiczkowej:

- a). odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kolektora deszczowego z rur betonowych fi 300 w ulicy Rosiczkowej,
- b). istniejące studnie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami zdemontować i zaprojektować nowe,
- c). sieć kanalizacji deszczowej należy projektować w istniejącym pasie drogowym,

2). Kanał deszczowy w ulicy Goryczkowej:

- a). odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kolektora deszczowego z rur betonowych fi 300 w ulicy Goryczkowej,
- b). istniejące studnie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami zdemontować i zaprojektować nowe,
- c). sieć kanalizacji deszczowej należy projektować w istniejącym pasie drogowym,

3). Kanał deszczowy w ulicy Miłkowej:

- a). odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych fi 300 w ulicy Rosiczkowej,
- b). włączenie do kolektora deszczowego należy wykonać poprzez istniejącą studnię rewizyjną o rzędnych 121,27/120,56
- c). sieć kanalizacji deszczowej i przykanaliki należy projektować w istniejącym pasie drogowym,

4). Kanał deszczowy w ulicy Groszkowej:

- a). odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych fi 300 w ulicy Goryczkowej,
- b). włączenie do kolektora deszczowego należy wykonać poprzez istniejącą studnię rewizyjną o rzędnych 122,42/120,79
- c). sieć kanalizacji deszczowej należy projektować w istniejącym pasie drogowym,
- d). zaprojektować włączenie do projektowanego kanału deszczowego istniejącego przepustu sieci melioracyjnej pod ulicą Wojska Polskiego, wylot z działki o numerze geodezyjnym 4020/1,
- e). zaprojektować odwadniającą sieć drenacyjną PCV fi 100 w otulinie kokosowej na skrzyżowaniu ulicy Groszkowej z ulicą Goryczkową,

5). Kanał deszczowy w drodze wewnętrznej numer geodezyjny 4594/2:

- a). odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych fi 300 w ulicy Rosiczkowej,
- b). włączenie do kolektora deszczowego należy wykonać poprzez projektowaną studnię rewizyjną z kręgów betonowych fi 1200,
- c). sieć kanalizacji deszczowej i przykanaliki należy projektować w istniejącym pasie drogowym,
- 6). Projekt techniczny odwodnienia ulic należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
- 7). Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.