



ZP.271.42.2018

-
Wszyscy Wykonawcy-

- Strona internetowa
Zamawiającego-

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej i Klubowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 09 lipca 2018 r.:

1. *W przedmiarach drogowych występują pozycje rozebrania ogrodzeń natomiast brakuje ich odtworzenia. Zwracamy się o potwierdzenie, iż odtworzenie ogrodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.*

Ad. 1. Przewidziane do rozbiórki ogrodzenia należy odtworzyć z siatki stalowej na słupkach z rur stalowych o wysokości 120cm.

2. *Zwracamy się o dołączenie przekrojów poprzecznych oraz doliczenia do tabeli robót ziemnych i odpowiednich pozycji przedmiarowych brakujących wykopów i nasypów występujących na sięgaczu ul. Klubowej.*

Ad. 2. Zamawiający nie dysponuje przekrojami poprzecznymi sięgacza ul. Klubowej. Ilości robót związanych z konstrukcją sięgacza zawarte są w przedmiarach robót.

3. *Na ul. Jeziornej w km 0+515 jest do częściowego rozebrania obiekt. Zwracamy się o informacje w jaki sposób rozebrać część narożną obiektu, nie naruszając pozostałej konstrukcji.*

Ad. 3. Narożnik obiektu w km 0+515 ul. Jeziornej nie jest przeznaczony do rozbiórki. Nawierzchnia chodników nie jest objęta zamówieniem.

4. *Na ul. Jeziornej w km 0+240 ogrodzenie wchodzi w zakres projektowanego chodnika. Zwracamy się o zaznaczenie ogrodzenia do rozbiórki oraz dodanie ilości do odpowiedniej pozycji przedmiarowej.*

Ad. 4. Nawierzchnia chodników nie jest objęta zamówieniem. Ogradzenia przeznaczone do likwidacji zostały oznaczone na dokumentacji projektowej.

BURMISTRZ
U. Walulik
Wojciech Walulik