

Augustów, dnia 21.03.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.6.2019

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-
-strona internetowa Zamawiającego-**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

1. W odpowiedzi na zapytanie proszę o przeanalizowanie odpowiedzi Zamawiającego: według uzyskanej odpowiedzi – Zamawiający potwierdza fakt zastosowania modułu Ethernet, po co więc narażać mieszkańców na dodatkowe koszty związane z zakupem modułu GSM, opłatami za wysyłanie wiadomości sms? Następca modułu GSM jest moduł Ethernet o znacznie większej funkcjonalności. Raz jeszcze podkreślam iż moduł GSM w tym przypadku – jest bezzasadny i zbędny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza fakt, że niezbędny jest moduł Ethernet. Potrzeba podłączenia modułu GSM będzie niezbędna w lokalizacjach bez dostępu do Internetu. Zamawiający nie robił rozeznania zapotrzebowania w/w zakresie. Zamawiający podtrzymuje wymóg możliwości podłączenia modułu GSM z możliwością sterowania funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego. Koszt podłączenia modułu GSM leży po stronie Mieszkańca.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**BURMISTRZ
Mirośław Karolczuk**

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)