

Augustów, dnia 01.04.2019 r.

Znak sprawy: **ZP.271.6.2019**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-
-strona internetowa Zamawiającego-**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wartości parametru "Pobór mocy elektrycznej" z 215 W na 220 W dla instalacji kotła olejowego. Niniejsza zmiana nie ma wpływu na uzysk energii oraz osiągnięcie efektu ekologicznego. Wartość 215 W uniemożliwia dobór jakiegokolwiek urządzenia dostępnego na rynku, który spełniałby wszystkie parametry podane w Załączniku Nr 1 do SIWZ, Tabeli 2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zmianę wartości parametru "Pobór mocy elektrycznej" do 230 W dla instalacji kotła olejowego.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

BURMISTRZ

Mirostaw Karolczuk
.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

