

Augustów, dnia 16.05.2019 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące „Przebudowa ulic Łaziennej i Łąkowej w Augustowie”.

- A.** Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

Pyt. 1.

Prosimy o podanie rodzaju asfaltu i kategorii ruchu na wykonanie warstwy wiążącej oraz na wykonanie warstwy ścieralnej.

AD.1.

Zamawiający informuje jak niżej:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 1-2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2

- B.** **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odpowiedzi udzielone na pytania stają się integralną treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

.....
(Kierownik Zamawiającego)