

ZP.271.23.2019

Augustów, dnia 20.05.2019 r.

- wszyscy wykonawcy -
- strona internetowa Zamawiającego -

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczące „Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 i 2215 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

#### Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- wyrównania z mieszanki niezwiązanej (KNSM) o grub. 10 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KNSM) o grub. 20 cm
- nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
- nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Równoważnym rozwiązaniem:

- wyrównania z mieszanki niezwiązanej (KNSM) o grub. 10 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego z 50% kruszyw łamanych gr. 15 cm
- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 14 cm

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni na w/w rozwiązanie równoważne.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ**  
**Mirosław Karolczuk**

.....  
(Kierownik Zamawiającego)