

Augustów, dnia 22.11.2019 r.

Znak sprawy: **ZP.271.51.2019**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-  
-strona internetowa Zamawiającego-**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Ziemiańskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kwaśnej w Augustowie”.**

- A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

1. W pkt. 3.2 SIWZ oraz pkt. 1.1 PFU, stanowiącego załącznik do SIWZ, zawarte są wymaganie dotyczące parametrów ul. Ziemiańskiej, m.in. „obustronne ciągi pieszo – rowerowe szer. 2,5m (...), odseparowane od jezdni pasami zieleni, na których należy wykonać nasadzenia drzew (...)”. Tymczasem zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643) § 47.3. Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża, powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych i rowerów oraz wynosić nie mniej niż 3,0 m - na terenie zabudowy. Biorąc pod uwagę szerokości wszystkich elementów zagospodarowania pasa drogowego ul. Ziemiańskiej, czyli:
- jezdnię – 6,0 m
  - obustronne pasy zieleni (przeznaczone do nasadzeń drzew) – 2 x 3,0 m
  - obustronne ścieżki pieszo-rowerowe – 2 x 3,0 m + szer. obrzeży,
- projektowany pas drogowy ul. Ziemiańskiej powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 18,5 m, co wymusiłoby podział większej ilości działek niż przewidziano w pkt. 1.1 PFU.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę charakterystycznych parametrów ul. Ziemiańskiej, umożliwiających zaprojektowanie jej w częściowo wyznaczonym pasie drogowym o szer. ok. 13,5m (w okolicy skrzyżowania z ul. Kwaśną), przy założeniu podziału

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szerokość ścieżki pieszo-rowerowej należy dostosować do znowelizowanych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. 2019 poz. 1643). Zamawiający dopuszcza zmianę charakterystycznych parametrów ul. Ziemiańskiej, poprzez zmniejszenie szerokości pasów zieleni.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ  
MIROSLAW KAROLCZUK**

.....  
*(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*