

Znak sprawy: ZP.271.51.2019

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-
-strona internetowa Zamawiającego-**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Ziemiańskiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kwaśnej w Augustowie”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

1. Zgodnie z zamieszczonym PFU Zamawiający wskazuje jako materiał do wykonania nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych bezfazową kostkę o gr. 6 cm. Biorąc pod uwagę utrzymanie zimowe, a w szczególności odśnieżanie ciągnikami, grubość kostki może okazać się nie wystarczająca. Dlatego też zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne wskazanie czy ciąg pieszo-rowerowy ma być wykonany z bezfazowej kostki o gr. 6 cm czy 8 cm?

Odpowiedź:

Ciągi pieszo – rowerowe należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm.

Pytanie:

2. Jaki wymiar obrzeża należy zastosować do odcięcia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego ?

Odpowiedź:

Zewnętrzną krawędź ciągu pieszo – rowerowego należy zakończyć obrzeżem betonowym gr. 8cm. Ścieżkę rowerową i chodnik należy zróżnicować kolorem kostki.

Pytanie:

3. Zgodnie z PFU punkt 1.2.1 Zamawiający przyjmuje kategorię ruchu KR1-2, wobec czego prosimy o potwierdzenie, że potencjalny Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania konstrukcji zgodnie z powyższą kategorią ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu dla ulicy Ziemiańskiej KR 1-2; dla takiej kategorii należy zaprojektować konstrukcję drogi. W pasie drogi krajowej należy

przyjąć do obliczeń konstrukcji kategorię ruchu zgodną z warunkami technicznymi GDDKiA.

Pytanie:

4. Według wiedzy Wykonawcy w podłożu nowo projektowanej ulicy zalegają piaski gliniaste i gliny piaszczyste wobec czego podłoże będzie wymagało odciążenia oraz wzmocnienia. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca w wycenie powinien uwzględnić wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 np. poprzez zastosowanie stabilizacji betonowej.

Odpowiedź:

Wykonawca w wycenie powinien uwzględnić wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1.

Pytanie:

5. Zgodnie z punktem 1.2 PFU w przebiegu nowo projektowanej ulicy znajdują się kolizje z gazem oraz z linią średniego napięcia. Prosimy o wskazanie czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć przełożenie tych mediów czy będą mogły one pozostać pod projektowaną nawierzchnią bitumiczną ?

Odpowiedź:

Wykonawca winien w ofercie uwzględnić kolizje ze wszystkimi istniejącymi sieciami.

Pytanie:

6. Z wiedzy Wykonawcy wynika, że w przebiegu całej długości nowo projektowanej ulicy znajduje się sieć wodociągowa. W związku z powyższym prosimy o wskazanie czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć przełożenie całej sieci wodociągowej poza jezdnię czy mogłaby ona pozostać pod projektowaną nawierzchnią bitumiczną ?

Odpowiedź:

Sieć wodociągowa winna zostać w jezdni projektowanej ulicy. W wycenie należy ująć ewentualne kolizje z siecią wodociągową oraz regulacje zasuw do rzędnych nawierzchni.

Pytanie:

7. Zgodnie z zamieszczonymi warunkami technicznymi GDDKiA może zajść konieczność budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ziemiańskiej i Arnikowej z ulicą Wojska Polskiego, a także konieczność budowy pasów zjazdowych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Wykonawca ma ująć powyższe roboty w wycenie ?

Odpowiedź:

Skrzyżowanie z drogą krajową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GDDKiA wraz z wszelką niezbędną infrastrukturą.



AUGUSTÓW

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ
MIROŚLAW KAROLCZUK**

.....
*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*