

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-
-strona internetowa Zamawiającego-**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przez kompensację mocy biernej rozumie kompensację automatyczną w pełnym zakresie?

Ad.1.

Zamawiający potwierdza, należy zapewnić kompensację automatyczną w pełnym zakresie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga żeby każdy modernizowany układ pomiarowo – sterowniczy został wyposażony w kompensację mocy biernej niezależnie od parametrów sieci?

Ad.2.

Zamawiający potwierdza, niezależnie od parametrów sieci każdy modernizowany układ pomiarowo – sterowniczy musi zostać wyposażony w kompensację mocy biernej.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk**

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)