

Augustów, dnia 08.07.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.10.2020

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-
-strona internetowa Zamawiającego-**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ulicy Kwaśnej od ulicy Mazurskiej do ul. Ziemiańskiej wraz z budową ulicy Siewnej w Augustowie”
„Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie”**

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jakiej średnicy studnie należy wbudować na kanalizacji deszczowej- fi 1200 mm zgodnie z projektem czy fi 1000 mm zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedź:

Należy wbudować studnie betonowe fi 1200 mm.

Pytanie 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie jakie zwieńczenie należy zastosować na studniach kanalizacyjnych, płytę z pierścieniem odciążającym czy płytę pokrywową?

Odpowiedź:

Należy wykonać płytę z pierścieniem odciążającym.

Pytanie 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną na ww. inwestycję.

Odpowiedz:

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną na ul. Kwaśną.

- B. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk**

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)