

03.03.2020



Suwałki, dn. 27.02.2020 r.

RM5/AB/ 2103 /2020

03.03.2020
Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA

Sylvia Zajkowska

Gmina Miasto Augustów
Ul. 3-go Maja 60
16 – 300 Augustów

02/03/2020 15:09
DK.2021.2020



6pFD2GLy2

Magdalena Sokolowska
04.03.20

Dotyczy: Warunków technicznych wykonania przebudowy ciągu pieszo jezdnego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Kilińskiego w Augustowie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki w odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie j/w podaje warunki techniczne wykonania przebudowy:

1. Na istniejące kable 2x YAKY4x120mm² oraz YAKY4x35mm² biegnące pod projektowanymi miejscami parkingowymi, należy założyć rury osłonowe dwudzielne AROT A PS 110
2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do RE Suwałki prace w strefie sieci elektroenergetycznej min. 7 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego uzgodnienia.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. O przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń naniesionych na planie należy powiadomić użytkownika sieci.
4. Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać sposobem ręcznym z należytą ostrożnością, zabezpieczyć odkryte kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
5. Miejsce zblżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci elektroenergetycznej przed ich zasypaniem polegają obowiązkowi zgłoszenia do RE Suwałki.
6. Skrzyżowania i zblżenia z kablami elektroenergetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu i nadzorem RE Suwałki. Sposób zabezpieczenia kabli należy zgłosić do sprawdzenia przez uprawnionego pracownika RE Suwałki pod nr telefonu w godz. 7:00 do 15:00 (85) 6766568, (85) 6766565, (85) 6766561, całodobowo 991.
8. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom posadowienia urządzeń elektroenergetycznych do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie linii podziemnych.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury elektroenergetycznej wykonawca zostanie obciążony kosztami ich naprawy oraz odszkodowań wypłaconych poszkodowanym.

Z poważaniem
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
Dyrektor
Adam Słuchocki

Sprawę prowadzi: Andrzej Bartoszewicz tel. 85 6766566