

OP.0003.24.2021

Pan Rafał Harasim
Radny Rady Miejskiej
w Augustowie

W odpowiedzi na złożoną interpelację z dnia 24.02.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta w Augustowie 01.03.2021 r.) Gmina Miasto Augustów informuje, iż przegląd gwarancyjny ulicy Wilczej był wykonany w dniu 10.05.2019 r. w wyniku którego Wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich – Etap VIII – Budowa ulicy Wilczej w Augustowie” tj. Ekodrom Spółka z o.o. z siedzibą w Augustowie do dnia 21.06.2020 r. usunął wynikię pod czas przeglądu usterki tj.:

- od strony siłowni CTK ułożyć dodatkowy rząd płyt ażurowych,
- poprawić wykonanie trawników,
- przełożyć nawierzchnie zjazdu naprzeciw budynku nr 2,
- przełożyć obrzeże przy schodach do budynku nr 5,
- przełożyć nawierzchnie wjazdu do posesji Wilcza 12 ze względu na powstałe zapadnięcie,
- przełożyć nawierzchnie chodnika na odcinku od słupa nr 5 do słupa nr 6,
- przełożyć nawierzchnię chodnika przy budynku nr 13 (słup nr 4),
- przełożyć nawierzchnie chodnika przy budynku nr 17 (słup nr 3),
- wyrównać nawierzchnię placu przed budynkiem Wilcza 22,
- dokonać naprawy oświetlenia ulicznego – likwidacja połączenia napowietrznego dwóch latarni zlokalizowanych przy budynku Wilcza 21 i skrzyżowaniu z ul. Kwaśną,
- przełożyć nawierzchnię chodnika przy bud.nr 21,
- wymienić obrzeża na łuku chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Kwaśną,
- przełożyć nawierzchnię chodnika wzdłuż posesji nr 27,
- wyregulować wysokościowo studnię telekomunikacyjną przy wjeździe do bud. 32B,



- naprawić popękana nawierzchnię wokół wjazdu studni kanalizacyjnej na wysokości budynku 42,
- przełożyć zapadniętą nawierzchnię chodnika wraz z obrzeżem od budynku nr 47 w kierunku ul. Kwaśnej,
- sprawdzić czy nie zostały zakryte zasuwy wodociągowe,
- przełożyć zapadniętą nawierzchnię chodnika przy studni telekomunikacyjnej na wysokości budynku nr 73,
- przełożyć zapadniętą nawierzchnię chodnika na długości posesji między budynkami nr 80 i 82,
- zlikwidować zapadnięcie nawierzchni ulicy na wysokości budynku 42 w okolicy kratki ściekowej.

Ponadto zgodnie z zapisanymi w protokole z przeglądu gwarancyjnego zaleceniami Wykonawca zadania inwestycyjnego założył reper roboczy w miejscu osiadania konstrukcji nawierzchni na odcinku ulicy między budynkami nr 6 i 8 w celu monitoringu jej osiadania.

Kolejny przegląd gwarancyjny jest zaplanowany na II kwartał 2021 roku. Okres gwarancji i rękojmi na zadaniu pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich – etap VIII – Budowa ulicy Wilczej w Augustowie” trwa do dnia 23.12.2023 r.

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk