

**BURMISTRZ MIASTA  
AUGUSTOWA**

Augustów 18.06.2021

OP.0003.73.2021

**Pani**

**Izabela Piasecka**

**Radna**

**Rady Miejskiej w Augustowie**

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 10 czerwca 2021 r. przedkładam informacje.

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie wzywało firmę Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. do usunięcia wad i usterek na boisku ze sztuczną nawierzchnią, znajdującym się w Augustowie przy ul. Tytoniowej. W/w firma zwracała się do jednostki z prośbą o przesunięcie terminów przeglądów, tłumacząc to srogą zimą i złymi warunkami atmosferycznymi. Pomimo zgody ze strony CSiR, nie wywiązywała się jednak ze złożonych deklaracji. Od pewnego czasu nie mamy odzewu w w/w temacie, stąd postanowiliśmy wysłać do firmy Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o. o. pismo, którego kopię przekazuję w załączeniu.

Z poważaniem

**Z up. BURMISTRZA**  
Zastępcą Burmistrza

*Filip Jerzy Chodkiewicz*



CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE  
16-300 Augustów, ul. mjr H. Sucharakiego 15  
Tel./Fax (87) 643 67 58, 643 67 59  
REGON 200822836

Augustów, dnia 15 czerwca 2021 roku

**PANORAMA Obiekty Sportowe Sp. z o.o.**

ul. Puławska 38  
05 – 500 Piaseczno

### WEZWANIE DO USUNIĘCIA WAD

Niniejszym, zgodnie z treścią umowy nr 3/UZP/207 na roboty budowlane zawartej w dniu 30 listopada 2017 roku, wzywamy Państwa do usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym na obiekcie, którego przebudowa była przedmiotem wyżej wymienionej umowy, tj.:

1. wymiany zardzewiałych i zbyt luźnych tulei obciążów bramek piłkarskich
2. wymiany mocowania chorągiewek narożników,
3. wymiany przepalonych soczewek lamp oświetleniowych.

Usterka wymieniona w punkcie 1 była już stwierdzona w protokole przeglądu gwarancyjnego w dniu 30 sierpnia 2019 roku, natomiast do wymiany mocowania chorągiewek narożników i przepalonych soczewek lamp oświetleniowych byliście Państwo wzywani pismem z dnia 24 listopada 2020 roku.

Usunięcie przedmiotowych wad winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od odbioru niniejszego pisma. Nie dochowanie tego terminu spowoduje zlecenie przez nas prac zastępczych, których kosztem zostaniecie Państwo obciążeni.

*Z poważaniem*

DYREKTOR  
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  
*Paweł Głowacki*

CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE  
16-090 Augustów, ul. mjr H. Sucharskiego 15  
Tel./Fax (87) 643 67 59, 643 67 50

REGON 200622836  
Nasz znak: CSIR/DT/2020/4/JB

Augustów 24.11.2020 r.

**PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o**  
**ul. Puławska 38**  
**08-500 Piaseczno**

**Dot. „Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie”.**

Centrum Sportu i Rekreacji wzywa do wykonania przeglądu gwarancyjnego zgodnie z umową nr. 3/UPZ/2017 §12 punkt 15.

Zgłaszamy jednocześnie usterki na boisku ze sztuczną trawą:

1. Uszkodzone mocowanie słupka odciagu bramki.
2. Wypiętrzenie mocowania chorągiewek narożników.
3. Uszkodzone bramki przenośne.
4. Przepalone soczewki lamp oświetlenia.

Wyznaczamy ostateczny termin do 14.12.2020 r. po upływie tego terminu będziemy zmuszeni zlecić usunięcie usterek i braków stronie trzeciej na Państwa koszt zgodnie z Umową Nr 3/UDZ/2017 na roboty budowlane §12, pkt.17.

Prosimy o niezwłoczne stawienie się do usunięcia usterek oraz braków.

Z poważaniem

Wiceprezident  
OBIEKTÓW SPORTOWYCH CSIR

mgr Jerzy Janusz

Augustów 30.08.2019r.

## PROTOKÓŁ

Przeglądu gwarancyjnego dla Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ul. mjr H. Sucharskiego 15 , 16-300 Augustów  
„Przebudowa Pełnowymiarowego boiska ze sztuczna nawierzchnia do piłki nożnej przy ul. Tytoniowej 1 w Augustowie ”

Uczestnicy w składzie :

1. Jarosław Borysewicz – użytkownik, przedstawiciel CSiR
2. Łukasz Bućko - użytkownik, przedstawiciel CSiR
3. Alicja Kępa – wykonawca Panorama Obiekty Sportowe
4. Tomasz Zabłocki – wykonawca Panorama Obiekty Sportowe
5. *Włodzisław Włodarczyk - usyp. nadzorem*

Komisja w powyższym składzie ustaliła:

1. Rozklejenie trawy na łączeniu przed polem karnym około 18m.
2. Zardzewiałe i zbyt luźne tuleje odciągów bramek piłkarskich.
3. Pęknięcia dolnej ramy bramki x2.
4. Ruchome zakotwienie wiat dla zawodników rezerwowych.
5. Brak zaślepek w piłkochwytach.
6. Uzupełnienie izolacji fundamentu masztu oświetleniowego od ulicy Ułanów Krechowieckich.
7. Do weryfikacji 2 zapasowe chorągiewki niepasujące do kompletu.

Termin usunięcia usterek do 30.09.2019r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji :

1. ... *Jarosław Borysewicz* .....
2. ... *Łukasz Bućko* .....
3. ... *Alicja Kępa* .....
4. ... *Tomasz Zabłocki* .....
5. ... *Włodzisław Włodarczyk* .....