

**BURMISTRZ MIASTA  
AUGUSTOWA**

Augustów, 23 czerwca 2021 r.

OP.0003.75.2021

**Pani**

**Izabela Agnieszka Piasecka**

**Radna Rady Miejskiej**

**w Augustowie**

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną w dniu 10.06.2021 r. dotyczącą naliczenia kary czy opłaty dodatkowej Wodociągi i Kanalizacji Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie i przyczyn takiej sytuacji przesyłam odpowiedź Prezesa Wodociągi i Kanalizacji Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie Pana Bartosza Buczyńskiego.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
**Miasta Augustowa**  
*Mirosław Karolczuk*



# WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE

**Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2**  
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653  
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitał zakładowy: 19 045 500,00 zł  
Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail:wikm@post.home.pl www.wodociagi-augustow.ns48.pl

I.dz.: 639./2021

URZĄD MIEJSKI  
W AUGUSTOWIE

22.06.2021

*[Signature]*

OP + GKRIOŚ  
Z URZĘDNIKA  
22.06.2021  
SEKRETARZ MIASTA  
*[Signature]*  
Sylvia Zajkowska

Augustów; 17.06.2021r.

**Urząd Miejski w Augustowie  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
ul. 3 Maja 60  
16-300 Augustów**

W odpowiedzi na interpelację z dn. 10.06.2021r. Radnej Rady Miejskiej, Pani Izabeli Piaseckiej dot. naliczonej kary i przyczyn takiej sytuacji, Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie położona przy ulicy Filtrowa 2, 16-300 Augustów wyjaśnia, że organ kontrolujący jakim jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura Suwałki, po przeprowadzonej kontroli w Dziale Oczyszczania położonym przy ulicy Słowackiego 70, 16-300 Augustów, zarzucił wykonywanie nieprawidłowej ilości pomiarów dobowych ścieków komunalnych w latach 2018 i 2019. Spółka przeprowadziła 12 sztuk badań kontrolnych ścieków komunalnych w ciągu roku żadna z nich nie miała przekroczeń. Natomiast WIOŚ w Suwałkach w trakcie przeprowadzonej kontroli, stwierdził że ilość pobranych prób ścieków dobowych winna wynosić 24 badania w ciągu roku. Błąd w rozbieżności pobranych prób dobowych ścieków wynikł z niewłaściwej interpretacji wielkości RLM (*Rzeczywistej Liczby Mieszkańców*) przyjętych jako podstawa do prowadzonych badań. Nasza interpretacja była na podstawie dokumentacji Oczyszczalni ścieków w Augustowie gdzie wartość RLM była poniżej 50 tys. Organ kontrolujący WIOŚ delegatura Suwałk oparł się na zapisie w Operacie wodnoprawnym wykonanym w 2015r który podaje wartość powyżej 50 tys. RLM.

Obecnie odwołaliśmy się od decyzji WIOŚ do organu nadrzędnego - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Pismem nr DI-420/402A/2021/ea z dnia 26.05.2021r GIOŚ, Spółka została poinformowana o odroczeniu postępowania do dnia rozpatrzenia sprawy tj. do 30 listopada 2021r.

22/06/2021 14:39  
DK.4477.2021



6pFD2Kekt

PREZES

*[Signature]*  
mgr inż. Bartosz Buczyński