



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10

Tel./ fax. 87, 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK.9022.111.2021

Augustów, 2021.07.14.

Monatowy -
ekspozycja + OP (stwierdzenie)
MISTRZA
MIASTA

OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624 z późn.zm.), § 4 ust.1 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) oraz po analizie Sprawozdania Nr SWŻ.9051.479.2021 z Badań Wody z dnia 12.07.2021r., wody pobranej z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w dniu 07.07.2021r.

orzeka,

**że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
na jeziorze Necko plaża POSTiW
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli.**

URZĄD MIEJSKI
AUGUSTOWIE
WPŁYNĘŁO

14.07.2021

UZASADNIENIE

Zał. *[Signature]*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po otrzymaniu w dniu 13.07.2021r. wyniku z badań próbki wody pobranej 07.07.2021r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Necko, plaża POSTiW –, przeprowadził analizę wyników z badań ujętych w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.479.2021 z Badań Wody z dnia 12.07.2021r.. Analiza wyników wyniku oraz wizualnego nadzoru wody w miejscu pobrania próbki przez osobę pobierającą próbkę wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela I i Tabela II. do w/c rozporządzenia.

Wyniki badań mikrobiologicznych:

- Liczba Escherichia coli w 100 ml – 0 jtk.
Wartość określona w w/c rozporządzeniu ≤ 1000 jtk
- Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml – 69 jtk.
Wartość określona w w/c rozporządzeniu ≤ 400 jtk.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez organizatora. Informację o jakości wody należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym tj. tablica informacyjna w obiekcie, strona internetowa obiektu.

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

14/07/2021 16:14
DK.4943.2021



6pFD2KouZ

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Augustowie
Anna Kopańko

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów
2. Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
3. RZGW w Białymstoku – Zarząd Zlewni w Augustowie ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
2. Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Białymstoku
3. HD

Wpłynęło przez ePUAP
w dniu 14.07.2021 o godz. 16:14

**POMOC
ADMINISTRACYJNA**

[Signature]
Ewelina Szafran