



ps. Chudobański
Kierownik Wydziału
27.07.2021
Magdalena Sokółowska

HK.903.87.2021

URZĄD MIEJSKI
Augustów, dnia 22.07.2021
WPLYNEŁO

1. g. 2. g. OP
26.07.2021
BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

OCENA SANITARNA WODY

2021 -07- 23

Zał. *0*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wynik badania laboratoryjnego próbki wody pobranej w punkcie zgodności, w dniu 06.07.2021r. z Wodociągu Augustów

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A z uwagi na przekroczenie parametru mętność

Uzasadnienie

W dniu 06.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badań próbkę wody z wodociągu Augustów, w punkcie zgodności, w zakresie parametrów grupy A. Badania próbki wody zostało przeprowadzone przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.469.2021 z dnia 12.07.2021r..

Analiza wyniku badania wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych z grupy A odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiadała wymogom zawartym w/c rozporządzenia z uwagi na przekroczony parametr mętność: (wynik: 3,1±0,3 NTU, winno być 1,0 NTU).

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Augustów. Ponadto zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem podjęcia działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody w sieci w/w wodociągu w zakresie wymagań fizykochemicznych, parametru: mętność.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

23/07/2021 09:30
DK.5187.2021



6pFD2KvrV

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Augustowa
2. Wójt Gminy Augustów
3. Sekcja BZ
4. Sekcja HDM
5. a/a HK

Podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym
certyfikatem kwalifikowanym

POMOC ADMINISTRACYJNA
Wydział Organizacyjno-Prawny

Aleksandra Chmielewska

Podpis złożyła *Agata Augusewicz*

Wpłynęło przez ePIIAP
23.07.2021
Magdalena Sokółowska

