



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BI.ZPH.1.503.21.2021.JS

Augustów, 01.12.2021 r.

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
WYDZIAŁ

2021-12-02

Magdalena Janotowska
Zal.

03.12.2021
Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA

Sylwia Zajkowska

Urząd Miasta Augustów

Ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie w odpowiedzi na pismo znak I.7011.9.2021 z dnia 22 listopada 2021 (data wpływu 25.11.2021) w sprawie aktualizacji warunków technicznych projektowanej kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Nettą, informuje jak niżej.

Rzeka Netta na wyjściu z J. Necko we wskazanej lokalizacji (projektowanej kładki) ma szerokość ok. 140 m, należy również dodać, iż na omawianym odcinku Netta jest również drogą wodną klasy Ia. Uwzględniając powyższe Tut. Zarząd Zlewni dopuszcza budowę kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Nettę i drogę wodną (Kanał Augustowski) przy zachowaniu następujących warunków:

- Kładka wieloprzęstowa z podporami posadowionymi w dnie przy zachowaniu szerokości środkowego przęsła minimum 40 m bez podpór (filarów), przęsło środkowe ustawione w głównym nurcie rzeki Netty obejmujące zasięgiem również drogę wodną.
- Wysokość wyniesienia spodu konstrukcji kładki ponad maksymalny poziom piętrzenia jazu w Augustowie (MaxPP = WWŻ - 122,224 Kr) – minimum 5,0 m.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ireneusz Majdak

02/12/2021 09:45
DK.8506.2021



6pFD2M6tG