




PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.  
Zakład Sieci Suwałki  
ul. Piaskowa 1 16-400 Suwałki tel. 087-566-42-17

URZĄD MIASTOWY  
W AUGUSTOWIE  
WPŁYNĘŁO

2010-09-06

Zal. .... 

Suwałki, dnia 31.08.2010r.

Nasz znak: ZS5/6764/2010

**Gmina Miasto Augustów**

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Dotyczy: Pisma w sprawie warunków zasilania oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej i Czereśniowej w Augustowie.

W odpowiedzi na pismo znak GKRIOS-7040/31/1/10 Zakład Sieci Suwałki wyraża zgodę na przyłączenie zasilania oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej i Czereśniowej w Augustowie o mocy ok. 5kW bez zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego w istniejącej szafce oświetleniowej SO, na niżej podanych warunkach:

1. Projektowane oświetlenie uliczne zasilić zalicznikowo z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego przy stacji transformatorowej SN/nN 5-1281 Szeroka.
2. Linię oświetlenia ulicznego wykonać przewodem AsXSn 2x25 podwieszonym na istniejących słupach linii komunalnej wzdłuż ulicy Jagodowej i Czereśniowej.
3. W przypadku modernizacji sieci komunalnej, Gmina Miasto Augustów przebuduje oświetlenie uliczne we własnym zakresie.
4. Opracować PT i uzgodnić w ZS Suwałki.
5. Całość wykonać własnym kosztem i staraniem.
6. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i konserwacji inwestora.
7. W przypadku konieczności zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego wystąpić do ZS Suwałki z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia, jeżeli w okresie wcześniejszym nie zostanie przedłużony termin ich ważności.

9. W terminie jednego miesiąca od daty wydania warunków przyłączenia, przed przedłożeniem projektu do sprawdzenia, inwestor powinien powiadomić ZS Suwałki o przyjęciu warunków do realizacji.


Sprawę prowadzi Gerard Kasiborski tel. 856766551

K/o RZ5 a/a

Z poważaniem

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

Zakład Sieci Suwałki



Dyrektor

Adam Słuchocki