



HK.903.71.2021

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
Augustów, dnia 05.10.2021

2021 -10- 05

OCENA SANITARNA WODY

Zał. 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 24.05.2021r., 22.06.2021r., 24.08.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę i próbki wody pobranej w dniu 06.07.2021r. oraz 21.09.2021r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z Wodociągu Augustów **stwierdza, że:**

**woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi
w zakresie parametrów grupy A**

Uzasadnienie

W dniu 24.05.2021r. zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – 1 próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody oraz 4 próbki z sieci wodociągu Augustów w punktach zgodności, w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badania w/w próbek zostały wykonane przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniach z badań Nr SB/50884/05/2021, SB/50882/05/2021, SB/50886/05/2021, SB/50887/05/2021, SB/50888/05/2021 z dnia 28.05.2021r.

Analiza wyników badań wykazała, że 5 próbek wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i 4 próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Natomiast tylko w 1 próbce wody w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru żelazo (wynik: 227 µg/l ±23 winno być 200 µg/l).

Z uwagi na przekroczenie parametru żelazo w w/w próbce wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wszczął postępowanie administracyjne (Decyzja nr 08/D/HK/2021 z dn. 12.08.2020r.).

W związku z powyższym zarządca przeprowadził działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody i w dniu 24.08.2021r. ponownie pobrał próbkę wody (Sprawozdanie Nr SB/90597/08/2021 z dnia 30.08.2021r.), które nie wykazało przekroczenia parametru żelazo.

W dniu 21.09.2021r., w celu weryfikacji wyniku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał próbkę wody z Wodociągu Augustów. Badanie w/w próbki opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.689.2021 z badań wody z dnia 27.09.2021r. nie wykazało przekroczenia parametru żelazo.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Augustów.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

POMOC ADMINISTRACYJNA
Wydział Organizacyjno-Finansowy

Aleksandra Ciemielewska

Podpisane bezpiecznym, elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym

Wpłynęło przez ePUAP
w dniu 05.10.2021r.
Agata Augustowa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

#SZCZEPIMYSIE



06.10.2021

HK.903.87.2021

Augustów, dnia 05.10.2021

OCENA SANITARNA WODY

Magdalena Sokołowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach zgodności, w dniach 06.07.2021r., 21.09.2021r. oraz 24.08.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę z Wodociągu Augustów stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi
w zakresie parametrów grupy A**

Uzasadnienie

W dniu 06.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badań próbki wody z wodociągu Augustów, w punktach zgodności, w zakresie parametrów grupy A. Badania próbki wody zostało przeprowadzone przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.469.2021 z dnia 12.07.2021r..

Analiza wyników badań wykazała, że 2 próbki wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i 1 próbka wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Natomiast tylko w 1 próbce wody w zakresie parametrów fizykochemicznych w punkcie zgodności stwierdzono przekroczenie parametru mętność: (wynik: $3,1 \pm 0,3$ NTU, winno być 1,0 NTU).

Z uwagi na przekroczenie parametru mętność w w/w próbce wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wszczął postępowanie administracyjne (Decyzja nr 09/D/HK/2021 z dn. 12.08.2020r.).

W związku z powyższym zarządca przeprowadził działania naprawcze i w dniu 24.08.2021r. ponownie pobrał próbkę wody (Sprawozdanie Nr SB/90597/08/2021 z dnia 30.08.2021r.). Badanie nie wykazało przekroczenia parametru mętność.

W dniu 21.09.2021r., w celu weryfikacji wyniku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczone do spożycia przez ludzi pobrał próbkę wody z Wodociągu Augustów (Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.689.2021 z badań wody z dnia 27.09.2021r.). Badanie również nie wykazało przekroczenia parametru mętność.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Augustów.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

06/10/2021 11:03
DK.7010.2021



6pFD2LYf3

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Wpłynęło przez ePUAP
w dniu 06.10.2021 r. godz. 11:03

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym
z użyciem kwalifikowanego

#SZCZEPIMYSIĘ POMOC
ADMINISTRACYJNA

Podpis złożyła

Agata Augusewicz

Ewelina Szafran



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

06/10/2021 11:11
DK.7011.2021



6pFD2LYg2

HK.903.129.2021

*1+ OPA sta-ri-...
07.10. +1to-001*

**Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA**

Sylvia Zajkowska

*p. S. Chudonowicz
07.10.21*
Kierownik Wydziału
URZĄD MIEJSKI
Augustów, dnia 05.10.2021
Magdalena Sokółowska
06.10.2021

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 24.08.2021r., 06.09.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę i próbki wody pobranej w dniu 21.09.2021r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z Wodociągu Augustów

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi .

Uzasadnienie

W dniu 24.08.2021r. zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – 1 próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody oraz 4 próbki z sieci wodociągu Augustów w punktach zgodności, w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badania w/w próbek zostały wykonane przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniach z badań Nr SB/90594/08/2021, SB/90597/08/2021, SB/90596/08/2021, SB/90598/08/2021, SB/90599/08/2021 z dnia 30.08.2021r.

Analiza wyników badań wykazała, że 5 próbek wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i 4 próbki wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Natomiast tylko w 1 próbce wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w Stacji Uzdatniania Wody stwierdzono przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów (wynik:232 jtk/1ml (180-290), winno być do 0 jtk/1ml).

W związku z powyższym zarządca przeprowadził działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody i w dniu 06.09.2021r. pobrał próbkę wody. Badanie opisane w Sprawozdaniu Nr SB/95180/09/2021 z dnia 10.09.2021r. nie wykazało przekroczenia parametru ogólnej liczby mikroorganizmów.

W dniu 21.09.2021r. , w celu weryfikacji wyniku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczone do spożycia przez ludzi pobrał próbkę wody z Wodociągu Augustów. Badanie opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.689.2021 z badań wody z dnia 27.09.2021r. nie wykazało przekroczenia parametru ogólnej liczby mikroorganizmów.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Augustów.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Podpisane bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanym za pomocą kwalifikowanym

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**POMOC
ADMINISTRACYJNA**

Ewelina Szafran

Przebrano przez ePUAP
w dniu 06.10 o godz. 10:52

Podpis złożyla *Augustyna Spate*