

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODWODNIENIA ULICY SASANKOWEJ I ULICY ZAWILCOWEJ
W AUGUSTOWIE**

Zastępca Burmistrza
Miasia Augustowa

Nasz znak: GKRIOS-7041/4/15/2010

Data: 20.08.2010r.

Urząd Miejski w Augustowie podaje warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Sasankowej i ulicy Zawilcowej w Augustowie:

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącego kolektora deszczowego fi 300 położonego na ulicy Sasankowej i ulicy Zawilcowej.
2. Włączenie projektowanych przykanalików i wpustów ulicznych do kolektora deszczowego należy wykonać do istniejących studni rewizyjnych.
3. Istniejące wpusty deszczowe należy dostosować do projektowanej niwelety ulic.
4. W przypadku przedłużenia kanału, zaprojektować kanał deszczowy w technologii rur PCV, studnie rewizyjne betonowe fi 1200.
5. Na projektowanym kanale deszczowym należy zastosować włazy żeliwne studni oraz wpusty żeliwne uliczne w technologii uchylnej.
6. Sieć kanalizacji deszczowej i przykanaliki należy projektować w działkach stanowiących własność Gminy Miasto Augustów.
7. Projekt techniczny odwodnienia ulic należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
8. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Tomasz Śpiczko


**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODWODNIENIA ULICY KRECIEJ, ULICY RYSIEJ, ULICY BOBROWEJ I ULICY
ARNIKOWEJ NA ODCINKU OD ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE DO
ULICY BOBROWEJ W AUGUSTOWIE**

Nasz znak: GKRIÓŚ-7041/4/13/2010

Data: 17.08.2010r.

Urząd Miejski w Augustowie podaje warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej i ulicy Arnikowej na odcinku od ulicy Obrońców Westerplatte do ulicy Bobrowej w Augustowie:

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącego kolektora deszczowego z rur żelbetowych fi 1400 położonego na działkach stanowiących ulicę Arnikową.
2. Włączenie do kolektora deszczowego należy wykonać do istniejących żelbetowych komór rewizyjnych.
3. Zaprojektować kanał deszczowy w technologii rur PCV, studnie rewizyjne betonowe fi 1200.
4. Na projektowanym kanale deszczowym należy zastosować włazy żeliwne studni oraz wpusty żeliwne uliczne w technologii uchylnej.
5. Ulica Bobrowa – na istniejącym kolektorze deszczowym zaprojektować osadnik wstępny i separator substancji ropopochodnych. Urządzenia te należy zaprojektować w działce stanowiącej własność Gminy Miasto Augustów /działka nr geod. 3879 lub 783/1 przy Kanale Augustowskim/.
6. Należy zapewnić odwodnienie wszystkim dróg wewnętrznych w obrębie wymienionych wyżej ulic.
7. Sieć kanalizacji deszczowej i przykanaliki należy projektować w działkach stanowiących własność Gminy Miasto Augustów.
8. Projekt techniczny odwodnienia ulic należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
9. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Tomasz Śpiczko