



PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zakład Sieci Suwałki
ul. Piaskowa 1 16-400 Suwałki tel. 087-566-42-17

URZĄD MIASTSKI
W AUGUSTOWIE
WPŁYNĘŁO

2010-09-06

Zal.

Suwałki, dnia 31.08.2010r.

Nasz znak: ZS5/6769/2010

Gmina Miasta Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Dotyczy: Pisma w sprawie warunków zasilania oświetlenia ulicznego ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie.

W odpowiedzi na pismo znak GKRIOS-7040/32/1/10 Zakład Sieci Suwałki wyraża zgodę na przyłączenie zasilania oświetlenia ulicznego ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie o mocy ok. 3kW bez zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego w istniejącej szafce oświetleniowej SO, na niżej podanych warunkach:

1. Projektowane oświetlenie uliczne zasilic zalicznikowo z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego przy stacji transformatorowej SN/nN 5-1611 Zawilcowa linią oświetlenia kablowego.
2. Opracować PT i uzgodnić w ZS Suwałki.
3. Całość wykonać własnym kosztem i staraniem.
4. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i konserwacji inwestora.
5. W przypadku konieczności zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego wystąpić do ZS Suwałki z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
6. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia, jeżeli w okresie wcześniejszym nie zostanie przedłużony termin ich ważności.
7. W terminie jednego miesiąca od daty wydania warunków przyłączenia, przed przedłożeniem projektu do sprawdzenia, inwestor powinien powiadomić ZS Suwałki o przyjęciu warunków do realizacji.

Sprawę prowadzi Gerard Kasiborski tel. 856766551

Z poważaniem

K/o RZ5 a/a

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

Zakład Sieci Suwałki

Dyrektor
Adam Stuchocki