

Warunki przyłączenia do miejskiej sieci deszczowej




Augustów, 21 kwietnia 2023 r.

I.7021.1.7.2023

DARDOM Żakiewicz sp. j.
ul. Sucharskiego 2A/20
16-300 Augustów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2023 r., uzupełniony w dniu 14.04.2023 r., w sprawie przyłączenia do miejskiej sieci deszczowej działek nr 4002/25, 4002/26 i 4002/27, przeznaczonych pod budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego, Burmistrz Miasta Augustowa wyraża zgodę na wykonanie przyłącza na niżej podanych warunkach:

1. Wody opadowe i roztopowe należy w miarę możliwości zagospodarować w obrębie własnej posesji.
2. Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów, dróg manewrowych i miejsc postojowych możliwe jest do kanału deszczowego o śr. 250 mm, zlokalizowanego w ul. Ziółowej, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego istniejącego kanału.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z miejsc parkingowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic miejskich, możliwe jest do istniejących kanałów deszczowych (Ruciana, Miętowa, Ziółowa).
4. Włączenie przykanalików należy wykonać do istniejących studni rewizyjnych.
5. Włączenia należy wykonać jako szczelne, możliwie jak najwyżej dna studni, zachowując naturalne spadki.
6. Prace montażowe w obrębie jezdni w miarę możliwości należy prowadzić metodami bezwykopowymi.
7. Średnicę przykanalików dobrać z obliczeń dla danej zlewni.
8. Przykanaliki należy wykonać w systemie szczelnym, z rur z tworzyw sztucznych o klasie SN8, łączonych na uszczelkę gumową.
9. Przed wprowadzeniem do sieci deszczowej wód opadowych i roztopowych z terenów wewnętrznych dróg manewrowych i miejsc postojowych, należy je wstępnie oczyścić w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
10. Wykonanie przykanalika należy realizować w oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną z Urzędem Miejskim w Augustowie.
11. Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy wystąpić do zarządcy drogi, tj. Burmistrza Miasta Augustowa o wydanie zgody na umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcją drogi oraz o zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót budowlanych.
12. Wszelkie prace związane z wykonaniem dokumentacji, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz montażem przykanalika, należy wykonać na własny koszt.
13. Wykonane przykanaliki należy zainwentaryzować i dostarczyć jedną kopię do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Augustowie, pok. 305.
14. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.



Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel: 87 643 42 10, faks: 87 643 42 11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

myf. 2023.04.25
gw.