



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel.: (85) 676 65 00, fax: (85) 676 65 09
e-mail: sekretariatRE5.ob@pgedystrybucja.pl

22/07/2016 12:33
DK.2964.2016



6pFD276sW

22.07.2016

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk

Pracownik Wydziału
22.07.2016
Kierownik Wydziału

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
WPŁYNIEŁO

22.07.2016

Zał.

em

Suwałki, 18.07.2016 r.

RR5/JS/5434/2016

Gmina Miasto Augustów

ul. 3-Maja 60

16-300 Augustów

Dotyczy: Pisma w sprawie warunków zasilania oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie.

W odpowiedzi na pismo znak I.7011.17.2016 z dnia 23.05.2016r. (data wpływu 29.06.2016r.) Rejon Energetyczny Suwałki wyraża zgodę na przyłączenie linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie - bez zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego istniejącego oświetlenia ulicznego, na niżej podanych warunkach:

1. Projektowaną linię kablową oświetlenia ulicznego zasilic zalicznikowo z istniejącej szafki oświetleniowej SO zasilanej ze stacji transformatorowej 5-1364 A. Staszica.
2. Całość wykonać własnym kosztem i staraniem.
3. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i konserwacji inwestora.
4. Opracować PT i uzgodnić w RE Suwałki.
5. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia, jeżeli w okresie wcześniejszym nie zostanie przedłużony termin ich ważności.
6. W terminie jednego miesiąca od daty wydania warunków przyłączenia, przed przedłożeniem projektu do sprawdzenia, inwestor powinien powiadomić RE Suwałki o przyjęciu warunków do realizacji.

Sprawę prowadzi Jacek Siłkowski tel. 856766552

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki

Dyrektor
Adam Słuchocki

DK-2052.2016

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
WYSTYK

Suwałki, 23.05.2016 r.
RR5/JS/3874/2016

31.05.2016

Gmina Miasto Augustów
ul. 3-Maja 60
16-300 Augustów

51.05.2016 r.
SEKRETARZ MIASTA
Agnieszka Kuczyńska
Pom. Adam Wypoch
03.06.2016 r.
Kierownik Wydziału
mgr inż. Ryszard Górski

Dotyczy: Pisma w sprawie warunków zasilania oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy 3 Maja.

W odpowiedzi na pismo znak I.7011.15.2016 z dnia 06.05.2016r. (data wpływu 11.05.2016r.) Rejon Energetyczny Suwałki wyraża zgodę na przyłączenie linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy 3 Maja - bez zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego istniejącego obwodu, na niżej podanych warunkach:

1. Projektowaną linię kablową oświetlenia ulicznego zasilic zalicznikowo z najbliższego słupa oświetlenia ulicznego.
2. Całość wykonać własnym kosztem i staraniem.
3. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i konserwacji inwestora.
4. Opracować PT i uzgodnić w RE Suwałki.
5. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia, jeżeli w okresie wcześniejszym nie zostanie przedłużony termin ich ważności.
6. W terminie jednego miesiąca od daty wydania warunków przyłączenia, przed przedłożeniem projektu do sprawdzenia, inwestor powinien powiadomić RE Suwałki o przyjęciu warunków do realizacji.

Sprawę prowadzi Jacek Siłkowski tel. 856766552

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
Dyrektor
Adam Śliuchocki

Suwałki, dnia 18/05/2016 r.

RE5-5/188/2016/3508

Załącznik nr 1 do Umowy Nr 16/OB/5/50190 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MIASTO AUGUSTÓW

ul. 3 MAJA 60

16-300 AUGUSTÓW

**Warunki przyłączenia nr RE5-5/188/2016 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

**Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne ulicy Jagodowej,
Czereśniowej - napowietrzne**

Lokalizacja: AUGUSTÓW ul. JABŁONIOWA ,CZEREŚNIOWA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia **28/04/2016 r.**, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **istniejąca linia napowietrzna nn**.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
3. Moc przyłączeniowa: **5 kW – zasilanie podstawowe.**
4. Rodzaj przyłącza: **przyłącze kablowe nN-0,4kV.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
Wybudować przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm² l=ok. 1m z najbliższego słupa linii napowietrznej nn-0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nn 5-1281 Szeroka do złącza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy słupie .
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Uzgodnić lokalizację złącza kablowo -pomiarowego ZKP.

Wybudować WLZ i instalacje elektryczne wg potrzeb.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieć na napięciu **0,4 kV** z usytuowaniem go **złącze kablowo-pomiarowe ZKP**.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **licznik energii elektrycznej czynnej**.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **zabezpieczenie nadmiarowe zainstalowane przed układem pomiarowo rozliczeniowym o wartości 25 A (1fazowe)**.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: $TN - C^*$; TT^*).
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi_0 = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

W przypadku ewentualnej planowanej przez PGE Dystrybucja S.A., przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej (na linię kablową podziemną), do której będą podwieszone urządzenia oświetlenia ulicznego będące własnością Gminy Miasta Augustów, Gmina Miasta Augustów zobowiązana będzie do przebudowy swoich urządzeń oświetlenia ulicznego.

O planowanej przez nas przebudowie będziemy informować Gminy Miasta Augustów pisemnie z wyprzedzeniem min. sześciomiesięcznym od terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Warunki przyłączenia opracował:

Daria Nowicka - Szpaczko

Nowicka

Referat Gospodarki Miast i Gmin
Wydział Planowania i Inwestycji
.....
Robert Włodarczyk

k/o

* - *niepotrzebne skreślić*