

Augustów, dnia 07.04.2017 r.

- wszyscy wykonawcy-

Dotyczy :Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”

Pytanie:

Proszę o uszczegółowienie specyfikacji armatury sanitarnej ze stali kwasoodpornej(umywalek, muszli)-wymiary lub podanie przykładowego modelu o wymaganych parametrach.

Odpowiedź:

*Umywalka dla osób niepełnosprawnych - minimalne wymiary: szer. 60 cm, głębokość 50 cm.*

*Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych - minimalne wymiary - głębokość: (odległość od ściany, przy której jest zamocowana) 70 cm, szer. dostosowana do głębokości.*

*Pozostałe umywalki - minimalne wymiary: szer. 50 cm, głębokość 40 cm*

*Pozostałe miski ustępowe - minimalne wymiary: głębokość 67 cm, szer. dostosowana do głębokości.*

*U. Jankowski*