

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OSIEDLU „POŁUDNIE”
W AUGUSTOWIE”.**

Urząd Miejski w Augustowie określa warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg na osiedlu „Południe” w Augustowie:

I. Warunki szczegółowe.

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do:
 - a/ istniejącego kolektora deszczowego z rur fi 300 położonego w ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Augustowie,
 - b/ istniejącego kolektora deszczowego z rur fi 600 położonego wzdłuż budynku mjr Henryka Sucharskiego nr 6 w Augustowie,
 - c/ istniejącego kolektora deszczowego położonego wzdłuż budynku mjr Henryka Sucharskiego nr 4 w Augustowie,
 - d/ istniejącego kolektora deszczowego położonego pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 7 przy ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie,
2. Włączenie do kolektora deszczowego należy wykonać do istniejących i projektowanych studni rewizyjnych.
3. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i w przypadku złego jej stanu należy zaprojektować przebudowę tej sieci.
4. Rury ułożyć ze spadkiem umożliwiającym naturalny grawitacyjny spływ wody.

II. Warunki ogólne.

1. Zaprojektować kanały deszczowe w technologii rur z tworzyw sztucznych klasy SN8, studnie rewizyjne betonowe o kręgach łączonych na pióro i wpust oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej połączonej z płytą denną.
2. Na projektowanym kanale deszczowym należy zastosować włazy żeliwne studni oraz kraty wpustów żeliwnych ulicznych w technologii uchylnej.
3. Średnice projektowanych kanałów deszczowych zgodnie z obliczeniami i doбором dla całej zlewni.
4. Projekt budowlany, projekt techniczny wykonawczy odwodnienia należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
5. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk