

Suwałki, dn. 22 czerwiec 2017 r.

RM5/AB/ 4833 /2017


**Gmina Miasto Augustów**  
**Ul. 3-go Maja**  
**16 – 300 Augustów**

Dotyczy: projektowanego oświetlenia ulicznego na ul. Obrońców Westerplatte

Rejon Energetyczny Suwałki w odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie określenia warunków zasilania projektowanego oświetlenia ulicy Obrońców Westerplatte na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Wybickiego podaje warunki techniczne rozbudowy obwodu oświetlenia ulicznego bez zwiększenia zabezpieczenia przedlicznikowego.

1. Na projektowanych słupach zabudować oprawy o mocy wynikającej z wymagań Polskiej Normy dla danej kategorii drogi publicznej. Łączna moc zainstalowana nie może przekroczyć aktualnej mocy przyłączeniowej dla danego odbioru (układu pomiarowego).
2. Zaleca się zastosowanie opraw w II kl. izolacji z regulowanym kątem nachylenia lub regulowanym odbłyśnikiem. Zastosowana oprawa i wysięgnik powinien posiadać certyfikaty jakości i spełniać wymagania stawiane w przepisach UE.
3. Od istniejących słupów linii kablowej oświetleniowej na ul. Limanowskiego oraz na ulicy Wybickiego dobudować obwody oświetlenia ulicznego kablem o przekroju wg obliczeń, nie mniej niż  $YAKXs4x35m^2$  w kierunku mostu na Kanale Augustowskim
4. Wybudowane urządzenia oświetleniowe pozostaną na majątku inwestora.
5. Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Suwałki.
6. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia, jeżeli w okresie wcześniejszym nie zostanie przedłużony termin ich ważności.
7. Całość wykonać własnym kosztem i staraniem

Z poważaniem



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Rejon Energetyczny Suwałki  
Dyrektor  
Adam Słuchocki

Sprawę prowadzi: Andrzej Bartoszewicz tel. 85 6766566