

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej”

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji stalowej toalet wg rozwiązań producenta kontenerów.

Odp. Tak, jeżeli rozwiązania będą zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i zaakceptowane przez autora projektu.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji poprzez malowanie farbami podkładowymi epoksydowymi i nawierzchniowymi poliuretanowymi

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji poprzez malowanie farbami podkładowymi epoksydowymi i nawierzchniowymi poliuretanowymi.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi betonowej wykończonej płytkami antypoślizgowymi GRES lub posadzką z żywicy epoksydowej

Odp. Nie, gdyż projektowane obiekty mają mieć charakter tymczasowy.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian i dachu z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym z okładziną wewnętrzną z blachy nierdzewnej, okładziny zewnętrzne wykonane zgodnie z dokumentacją

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykonania ścian i dachu z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym z okładziną wewnętrzną z blachy nierdzewnej.

5. Czy system umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety oraz system sygnalizujący zatrzaśnięcie osoby wewnątrz mają być zainstalowane w każdej toalecie, czy tylko w toalecie dla niepełnosprawnych

Odp. System umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety wraz z systemem sygnalizującym zatrzaśnięcie osoby wewnątrz ma być zainstalowany w każdej toalecie.

6. Jeżeli rozdzielnia elektryczna, złączka do poboru wody oraz ukryta spłuczka do muszli ustępowej mają być ukryte w ścianie i niedostępne dla osób korzystających z toalety, wskazane było by wykonanie podwójnych ścian pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami toalety i wykorzystanie do tego celu powstałej przestrzeni. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy zachowaniu warunku, iż szerokość kabiny netto ma wynosić min. 130 cm.

7. W jaki sposób zaopatrzyć toalety w ciepłą wodę.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zaopatrzenia toalet w ciepłą wodę.

Z up. Burmistrza
Miroslaw Karolczuk
Za Burmistrza Miasta Augustowa