



WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE

6

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653

NIP 846-000-36-71

REGON: 790058186

Kapitał zakładowy: 19 045 500,00 zł

Tel. 087 6445211

087 6432371

fax 087 6435587

e-mail: wikm@post.home.pl

http://wikm-augustow.pbip.pl

16.12.2016

URZĄD MIEJSKI
W AUGUSTOWIE
WPRZYNETO

16. 12. 2016

GMINA MIASTO AUGUSTÓW
UL.3-GO MAJA 60
16-300 AUGUSTÓW

Mirosław Leszczyński
L.dz.: 407/2016

Zał.

p. Adam Wysocyński
20.12.2016
Zastępca Kierownika
Wydziału

Augustów, dnia 2016-12-14

Dotyczy: informacji na temat stanu technicznego istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych na Osiedlu mieszkaniowym Południe w Augustowie.

W związku z rozpoczętą realizacją zadania Pt. „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe w Augustowie” - pismo znak: I.7011.41.2016, podajemy informację na temat stanu technicznego istniejących sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych na Osiedlu mieszkaniowym Południe w Augustowie oznaczone na załączniku graficznym do w/w pisma..

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA.

Istniejące we wskazanych drogach wewnętrznych sieci wodociągowe rozprowadzające, wykonane są z rur ciśnieniowych kielichowych PCV i żeliwnych w stanie dobrym, umożliwiającym ich dalszą normalną eksploatację. Zdarzające się awarie będą usuwane na bieżąco.

II. KANALIZACJA SANITARNA.

Właścicielem i administratorem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej we wskazanych drogach wewnętrznych jest ATBS Kodrem Sp. z o.o. w Augustowie.

Wg informacji uzyskanej od przedstawiciela Administratora (p.Mirosława Leszczyńskiego), istniejąca kanalizacja sanitarne na odcinkach oznaczonych w załączniku Nr 1 jako S1+S2 i S3+S4 jest w bardzo złym stanie technicznym i przed wykonaniem nawierzchni powinna zostać bezwzględnie przebudowana. Istniejące na tych odcinkach rurociągi kamionkowe są w kilku miejscach przełamane co powoduje konieczność okresowego ich udrażniania, w przeciwnym razie następuje podtapianie kanalizacji i cofanie się ścieków do przykanalików (przyłączy) i w konsekwencji zalewanie pomieszczeń piwnicznych.

Podczas prowadzenia robót drogowych należy wykonać regulację pionową pokryw studzienek oraz skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów podziemnych.

Załączniki:

1/. Mapa sytuacyjno wysokościowa - Zał. Nr 1

16/12/2016 13:25
DK.5389.2016



6pFD27vJG

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz Roszkowski

Zař. 22/1



odčinků kompozit. do přebudování

UL. WESTERPLATTE - Jasi.

AK 7652

122.60 122.38

5837

123.35

120.17

120.17

120.17

30