

Inwestycja:

Docieplenie wraz z przebudową budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2B w Augustowie , dz. nr ew. 3541/56, 3541/23, 4960 obręb ew. 3 Augustów

Inwestor:

GMINA MIASTO AUGUSTÓW
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów

Jednostka projektowa:

Praszyński Architektura
ROMAN PRASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Rysunek:


**RZUT PIĘTRA CZĘŚĆ "A"
– INSTALACJA CO I CT**

Branża:		
Sanitarna:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Jerzy Łysiuk BŁ 170/86		
Sprawdzający:		
mgr inż. Poweł Łysiuk SLK/3187/P00S/10		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-35/2016	1:100	18.11.2016	S-3	A

LEGENDA

- 

630W
- 22-600
- OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

 - "1/2" – numer pomieszczenia
 - "24" – projektowa temperatura
 - " ϕ_{HL} " – obliczeniowa projektowa strata ciepła

Grzejnik płytowy zasilany od dołu.

Oznaczenia:

 - "22" – ilość płyt
 - "600" – wysokość grzejnika

Uwaga! Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci wykonać w zabudowach – wg projektu architektury
- OZNACZENIA RUR:
Typ "A" – Rury ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie,
 $T_{ob}=110^{\circ}C$, $P_{max}=1,6MPa$. Połączenia zaprasowywane.