

ŁĄCZNA MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ = 5,4 kWp

Podłączenie automatyki i instalacji fotowoltaiki wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) w/w urządzeń.

Wszystkie zawarte w projekcie dyspozycje materiałowe są podane przykładowo w celu określenia podstawowych parametrów techn. zastosowanych urzadzeń i osprzętu. Dopuszcza się potencjalną zamianę urządzeń i osprzętu pod warunkiem zachowania parametrów techn. nie gorszych niż urządzenia i osprzęt wskazany w projekcie branżowym.

Zastosowane moduły przyłączeniowe stringów muszą umożliwiać zastosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, oraz wyłączników DC generatora PV prądu stałego dedykowanych do systemów fotowoltaicznych. Dodatkowo moduły te muszą być odporne na warunki atmosferyczne m. in. promieniowanie UV oraz charakteryzować się stopniem ochrony min. IP65.

Zastosowane moduły przyłączeniowe przetwornic muszą umożliwiać zastosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych po stronie AC inwerterów.

Inwestycja:

Docieplenie wraz z przebudową budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2B w Augustowie , dz. nr ew. 3541/56, 3541/23, 4960 (dojazd) obręb ew. 3 Augustów

Inwestor:

GMINA MIASTO AUGUSTÓW
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONWACZY

Rysunek: SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Branża:		
Instlacje elektryczne	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Wojciech Grudziński	Bt/138/92	
Sprawdzający:		
mgr inż. Marek Jodkowski	Bt/63/02	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-35/2016	-	18.11.2016	E-7	A