



Inwestycja:
**Docieplenie wraz z przebudową
budynku szkolnego
przy ul. Mickiewicza 2B
w Augustowie ,
dz. nr ew. 3541/56, 3541/23, 4960
obręb ew. 3 Augustów**

Inwestor:
GMINA MIASTO AUGUSTÓW
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów

Jednostka projektowa:
Praszyński Architektura
ROMAN PRASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:
**RZUT PIĘTRA CZĘŚĆ "A"
– INSTALACJA CO I CT**

Branża:
Sanitarna: Nr upraw.: Podpis:
Projektant:
mgr inż. Jerzy Łysiuk BŁ 170/86
Sprawdzający:
mgr inż. Poweł Łysiuk SLK/3187/POOS/10

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.: Skala: Data: Nr rys.: Rev.
PT-35/2016 1:100 18.11.2016 S-3 A

LEGENDA

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ
"1/2" – numer pomieszczenia
"24" – projektowa temperatura
"Q_{HL}" – obliczeniowa projektowa strata ciepła

Grzejnik płytowy zasilany od dołu, oznaczenia:
"22" – ilość płyt
"600" – wysokość grzejnika
"0,75m" – długość grzejnika

Uwaga! Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci wykonac w zabudowach – wg projektu architektury

Instalacja C.O. podejścia przez strop pod grzejniki z rur typu "A",

OZNACZENIA RUR:
Typ "A" – Rury ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie, t_{rob}=110°C, P_{max}=1,6MPa. Połączenia zaprasowywane.