

Augustów, dnia 09 grudnia 2015r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „**Konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa**”.

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego w/w zamówienia Burmistrz Miasta Augustowa wyjaśnia jn.:

1. Z uwagi na małą ilość sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonej do czyszczenia zastosowano rozliczenie na podstawie jednej uśrednionej stawki za metr bieżący czyszczonego kanału o średnicy od 200 mm do 800 mm.

Przewiduje się czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ciągu roku na długości 600 mb, gdzie średnice 300 mm – 600 mm stanowią około 50 % zakresu usługi.

2. Zamulenie kanalizacji deszczowej przeznaczonej do czyszczenia: od 30 % do 60 % przekroju.

3. Sieć drenarska o średnicy 7,5 cm do 10,0 cm, zamulenie do 50 % przekroju.

4. Przewidziano do czyszczenia rocznie: 30 szt. studni rewizyjnych, 150 szt. wpustów deszczowych.